


Rebentão dos Ferros

$Q_{95\%} = ND$



Captação 1
 $Q = 84,0$ l/s

AAB 1
DN = 350 F°F°
1942,5 m




EEAB 1
P = 250 cv
Q = 140,0 l/s
AMT = 90 mca

AAB 2
DN = 300 F°F°
11816,8 m

Lapa Grande

$Q_{95\%} = ND$



Captação 2
 $Q = 110,0$ l/s

AAB 3
DN = 400 F°F°
500 m



EEAB 2
P = 150 cv (3+1)
Q = ND
AMT = ND


AAB 4
DN = 500 F°F°
10380 m



REL 1
300 m³




ETA Conventional
Morrinhos
 $Q = 250,0$ l/s




MONTES CLAROS

Pacuí

$Q_{95\%} = ND$



Captação 3
 $Q = 40,0$ l/s




Captação 4
 $Q = 27,0$ l/s

AAB 5
DN = 250 F°F°
9500 m

Barragem Juramento

$Q_{95\%} = 617$ l/s




Captação 5
 $Q = 1100$ l/s

AAB 7
DN = 900 F°F°
ND



ETA Conventional
Verde Grande
 $Q = 1055,0$ l/s

AAB 6
DN = 700 F°F°
4000 m



Bateria de 3 Poços
Pai João
 $\Sigma Q = 25,0$ l/s



EEAB 3
P = 250 cv
Q = 90,0 l/s
AMT = 118,23 mca

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO MONTES CLAROS		
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Reservatório Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município: MONTES CLAROS Estado: MINAS GERAIS Data: 27/08/2009		
				ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.		
				GEOAMBIENTE		
				N° 0000 Código Fonte COPASA		