


Cacimão Sobradinho
Q = 5,5 l/s



EEAB 1
P = 12 cv
Q = 5,56 l/s
AMT = 90 mca

AAB 1
DN = 100 PVC
4200 m



REL 1
50 m³



RIACHO DE SANTANA

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO RIACHO DE SANTANA			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: RIACHO DE SANTANA Estado: RIO GRANDE DO NORTE Data: 10/07/2009			Nº 0000
				ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.			Código Fonte CAERN