


Açude Santo Antônio (Sabugi)

Q_{95%} = 330 l/s



Captação Flutuante
P = 30 cv (1+0)
Q = 15,28 l/s
AMT = ND

AAB 1
DN = 150 PVC DeFºFº
6000 m



SÃO JOÃO DO SABUGI

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SÃO JOÃO DO SABUGI		Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		SISTEMA ISOLADO SÃO JOÃO DO SABUGI Município: SÃO JOÃO DO SABUGI Estado: RIO GRANDE DO NORTE Data: 09/07/2009 consórcio		Nº 0000 Código Fonte CAERN