



**Barragem de Nível no
Córrego Água Fria**
Q_{95%} = 182,6 l/s



AAB 1
DN = 250 MBV
9000 m



ETA Convencional
Q = 27,8 l/s



ITINGA

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO ITINGA			Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		SISTEMA ISOLADO ITINGA Município: ITINGA Estado: MINAS GERAIS Data: 01/09/2009 consórcio ENGECORPS GEOAMBIENTE <small>Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.</small>			Nº 0000
				Código			
				Fonte			SAAE