


Riacho Engenho de Santana

$Q_{95\%} = 12 \text{ l/s}$




Captação 1
 $Q = \text{ND}$



AAB 2
DN = ND
ND

Riacho Engenho Poções

$Q_{95\%} = 12 \text{ l/s}$




Captação 2
 $Q = \text{ND}$



EEAB 1
P = 30 cv (1+0)
Q = ND
AMT = ND

AAB 1
DN = 100 PVC
ND



Bateria de Poços
 $\Sigma Q = 10,3 \text{ l/s}$



AAB 5
DN = 100 PVC
1000 m



RAP 1
ND


AAB 3
DN = ND
ND



EEAB 2
P = 7,5 cv ()
Q = 4,72 l/s
AMT = 58 mca

AAB 4
DN = ND
ND

ETA Convencional
Q = ND



PILÕES

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PILÕES PROPOSTO		Nº
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Reservatório Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município: PILÕES Estado: PARAÍBA Data: Jun/09		Código
						Fonte CAGEPA