

Açude Barra Velha

$Q_{95\%} = 535 \text{ l/s}$



Captação Flutuante
P = 90 cv (1+1)
Q = 46,63 l/s
AMT = 87,51 mca

AAB 1
DN = 200 PEAD
130 m

AAB 2
DN = 200 PRFV
5285,5 m

Filtro Russo
Q = 30,56 l/s



+ Q = 17 l/s
Q = 47,56 l/s



INDEPENDÊNCIA

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO INDEPENDÊNCIA PROPOSTO			Nº 0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa	Existente Projetado Em Obras	Município: INDEPENDÊNCIA Estado: CEARÁ Data: JUN/09			Código
ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.			GEOAMBIENTE			Fonte CAGECE	