


Córrego Maravilha
Q_{95%} = ND



Captação Flutuante
P = 5 cv (1+1)
Q = 7,0 l/s
AMT = 5 mca

AAB 1
DN = 150 F°F°
12 m



ETA Convencional
Q = 8,0 l/s



PEDRA DO ANTA

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO PEDRA DO ANTA	Nº 0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		Município: Pedra do Anta Estado: MG Data: 21/07/2010 consórcio ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda. cobrape	Código Fonte COPASA