


**Ribeirão Confins**  
 $Q_{95\%} = 365,40 \text{ l/s}$



**Captação Flutuante**  
 P = 15 cv (1 + 1)  
 Q = 14,0 l/s  
 AMT = 24 mca

→  
**AAB 1**  
 DN = 200 PVC  
 3800 m



**ETA Convencional**  
 Q = 12,0 l/s



**RIACHINHO**

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO RIACHINHO			Nº
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Projetado Em Obras	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa		<b>SISTEMA ISOLADO RIACHINHO</b> Município: Riachinho      Estado: MG      Data: 20/07/2010			Nº 0000
							Código
							Fonte COPASA