

Barragem Serrinha dos Carlos

Q<sub>95%</sub> = 4,0 l/s



Captação 1  
Q = ND

AAB 1  
DN = 75 F°F°  
4500 m

Filtração Ascendente  
Q = 2,22 l/s

RAP 1  
100 m³



QUIXABA

| POPULAÇÃO URBANA (hab)   | SISTEMA PRODUTOR  | TIPOS DE CAPTAÇÃO   | SITUAÇÃO | SISTEMA ISOLADO QUIXABA   |  |  | Nº                         |
|--|---|---|----------|---|--|--|----------------------------|
| De 50.000 a 250.000<br>Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000<br>De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 | Adutora<br>Estação Elevatória<br>Estação de Tratamento de Água<br>Dessalinizador<br>Tratamento<br>Filtros<br>Reservatório Apoiado<br>Reservatório Elevado<br>Existente<br>Projetado<br>Em Obras | Captação Fio d'Água/Tomada Direta<br>Barragem/Açude<br>Poço<br>Bateria de n poços<br>Chafariz<br>Carro-pipa |          | SISTEMA ISOLADO QUIXABA<br>Município: QUIXABA      Estado: PERNAMBUCO      Data: 16/07/2008 |  |  | Nº 0000                    |
|  |   |   |          |   |  |  | Código<br>Fonte<br>COMPESA |