

SITUAÇÃO



Córrego Buraco Escuro
 $Q_{95\%} = 27,1 \text{ l/s}$



AAB 1A
DN = 75 mm PVC
1.200 m



AAB 1B
DN = 60 mm PVC
1.200 m

Córrego Escuro
 $Q_{95\%} = 3,9 \text{ l/s}$

100%
da demanda

Captação 1
Q = 4,0

AAB 1C
DN = 75 mm F°F°
5.000 m



SEM-PEIXE

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SISTEMA ISOLADO SEM-PEIXE	
De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 5.000 a 50.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000	Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Filtros Simples Desinfecção Reservatório Apoiado Reservatório Elevado Existente Reserva Emergencial Alternativo Projetado Insuficiente	Captação Fio d'Água/Tomada Direta Barragem/ Açude Carro-pipa Poço Bateria de n poços	Município: Sem-Peixe Estado: MG Data: 05/2018	Nº 0000 Código Fonte PREFEITURA