

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Tefé

AM

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Tefé		UF	AM	Código IBGE	1304203
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
51.236	50.451					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	62,9%	68,1	1740	1740
Soluções individuais	18,5%	20,1	512,4	204,9
Com coleta e sem tratamento	18,6%	20,1	514,4	514,4
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		108,3	2.766,7	2.459,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	272,4	109,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	2.452,0	980,8	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 39.988.416,25	Estação de tratamento	R\$ 9.602.689,39	Total	R\$ 49.591.105,64
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE TEFÉ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Tefé

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE TEFÉ (solução estudada na modelagem)	População atendida	45.406
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	94,6	Carga afluente (Kg DBO/dia)	2.451,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	980,8
----------------------	------	-----------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Tefé				
Vazão de referência (L/s)	264.294,8	Classe de enquadramento adotada	2		