

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Urucará

AM


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Urucará		UF	AM	Código IBGE	1304302
População urbana		Prestador dos serviços				
Atual (2013)	Estimada (2035)	SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Urucará			
10.044	10.315					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	85,1%	14,5	461,5	461,5
Soluções individuais	12,9%	2,2	69,9	28
Com coleta e sem tratamento	2,0%	0,3	11,0	11,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		17,0	542,4	500,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	55,7	22,3	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	501,3	200,5	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 11.141.371,16	Estação de tratamento	R\$ 2.571.509,27	Total	R\$ 13.712.880,44
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE URUCARÁ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Urucará

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE URUCARÁ (solução estudada na modelagem)	População atendida	9.284
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	19,3	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	501,3	Carga lançada (Kg DBO/dia)	200,5
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Uatumã		
Vazão de referência (L/s)	815.476,0	Classe de enquadramento adotada	2