

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Angical

BA

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

EMBASA

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.

6.851

8.239



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	84,8%	5,2	313,8	313,8
Soluções individuais	14,6%	0,9	54,1	21,6
Com coleta e sem tratamento	0,6%	0,0	2,0	2,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		6,2	370,0	337,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	44,5	17,8	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	400,4	160,2	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 8.970.482,08	Estação de tratamento	R\$ 2.133.905,77	Total	R\$ 11.104.387,85
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ANGICAL (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Angical

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE ANGICAL (solução estudada na modelagem)	População atendida	7.415
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	15,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	400,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	160,2
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	588,4	Classe de enquadramento adotada	2