

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Maracás

BA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Maracás		UF	BA	Código IBGE	2920502
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	EMBASA	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.			
17.619	15.831					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	88,2%	12,7	838,8	838,8
Soluções individuais	11,1%	1,6	105,3	42,1
Com coleta e sem tratamento	0,8%	0,1	7,4	7,4
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		14,4	951,4	888,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	85,5	34,2	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	769,4	76,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 17.176.906,59	Estação de tratamento	R\$ 4.388.455,98	Total	R\$ 21.565.362,57
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MARACÁS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Maracás

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE MARACÁS (solução estudada na modelagem)	População atendida	14.248
Processo de referência	Reator anaeróbio + Filtro Biológico Percolador + Decantadores Secundários		
Eficiência adotada	90,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	29,7	Carga afluente (Kg DBO/dia)	769,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	76,9
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Riacho Caldeirão		
Vazão de referência (L/s)	244,9	Classe de enquadramento adotada	2