

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Rio do Pires

BA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Rio do Pires		UF	BA	Código IBGE	2926905
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	EMBASA	Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.			
5.318	6.940					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,2%	4	281,9	281,9
Soluções individuais	0,3%	0	1	0,4
Com coleta e sem tratamento	1,5%	0,1	4,3	4,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,0	287,2	286,6

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluyente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	37,5	15,0	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	337,3	67,5	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 7.498.596,87	Estação de tratamento	R\$ 1.036.898,12	Total	R\$ 8.535.494,99
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE RIO DO PIRES (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Rio do Pires

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE RIO DO PIRES (solução estudada na modelagem) População atendida 6.246

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 13,0 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 337,3 Carga lançada (Kg DBO/dia) 67,5

Características do corpo receptor

Nome Rio Paramirim

Vazão de referência (L/s) 0,0 Classe de enquadramento adotada 2