



\* Valor Estimado  
 \*\* Existência de Manancial à Jusante  
 (Necessidade de remoção de Nitrogênio)

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	NOTAS	SITUAÇÃO	SISTEMA CENTRO NOVO DO MARANHÃO
		<p>Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE's</p> <p>Qaf = vazão afluente</p> <p>Qef = vazão efluente</p> <p>Qproj = vazão de projeto</p> <p>Qeb = vazão de esgoto bruto</p> <p>Qref = vazão de referência</p> <p>Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)</p> <p>ETE = estação de tratamento de esgoto</p> <p>DBO = demanda bioquímica de oxigênio</p> <p>População urbana: fonte SNS 2013</p> <p>Sol. individual: remoção adotada = 60%</p> <p> = parcela do esgoto total produzido</p>		<p><b>Município:</b> Centro Novo do Maranhão</p> <p><b>Estado:</b> Maranhão</p> <p><b>Operador:</b> Prefeitura Municipal</p> <p><b>Data:</b> Fevereiro/2016</p>