

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Divisa Nova

MG

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Divisa Nova
4.843	5.427		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	5,9%	0,3	15,5	15,5
Soluções individuais	0,5%	0	1,3	0,5
Com coleta e sem tratamento	93,6%	5,5	244,7	244,7
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		5,9	261,5	260,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	29,3	11,7	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	263,8	26,4	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 879.488,48	Estação de tratamento	R\$ 1.564.164,94	Total	R\$ 2.443.653,42
--------	----------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE DIVISA NOVA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Divisa Nova

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE DIVISA NOVA (solução estudada na modelagem)	População atendida	4.884
Processo de referência	Reator anaeróbio + Filtro Biológico Percolador + Decantadores Secundários		
Eficiência adotada	90,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	10,6	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	263,7	Carga lançada (Kg DBO/dia)	26,4
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Córrego da Lagoinha		
Vazão de referência (L/s)	114,5	Classe de enquadramento adotada	2