

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Fama

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Fama		UF	MG	Código IBGE	3125200
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	COPASA	Companhia de Saneamento de Minas Gerais			
1.559	1.746					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	21,1%	0,6	17,7	17,7
Soluções individuais	1,1%	0	0,9	0,4
Com coleta e sem tratamento	77,8%	2,3	65,5	65,5
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		3,0	84,2	83,6

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	9,4	3,8	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	84,9	33,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 576.590,82	Estação de tratamento	R\$ 359.844,31	Total	R\$ 936.435,13
--------	----------------	-----------------------	----------------	-------	----------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE FAMA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Fama

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE FAMA (solução estudada na modelagem)	População atendida	1.571
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	3,3	Carga afluente (Kg DBO/dia)	84,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	33,9
----------------------	-----	-----------------------------	------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Sapucaí		
Vazão de referência (L/s)	117.460,3	Classe de enquadramento adotada	2