

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Liberdade

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Liberdade		UF	MG	Código IBGE	3138500
População urbana		Prestador dos serviços				
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Liberdade			
3.909	3.775					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	5,8%	0,3	12,2	12,2
Soluções individuais	1,6%	0,1	3,4	1,4
Com coleta e sem tratamento	92,6%	4,3	195,5	195,5
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,7	211,1	209,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	20,4	8,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	183,5	73,4	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 0,00	Estação de tratamento	R\$ 800.471,49	Total	R\$ 800.471,49
--------	----------	-----------------------	----------------	-------	----------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE LIBERDADE (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Liberdade

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE LIBERDADE (solução estudada na modelagem)	População atendida	3.398
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	7,3	Carga afluente (Kg DBO/dia)	183,5	Carga lançada (Kg DBO/dia)	73,4
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Grande		
Vazão de referência (L/s)	3.212,5	Classe de enquadramento adotada	2