

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Rio Preto

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Rio Preto		UF	MG	Código IBGE	3155900
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Rio Preto			
4.615	5.199					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	17,8%	1,8	44,4	44,4
Soluções individuais	2,3%	0,2	5,7	2,3
Com coleta e sem tratamento	79,9%	8,2	199,2	199,2
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		10,3	249,2	245,8

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	28,1	11,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	252,6	101,1	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 1.595.461,64	Estação de tratamento	R\$ 1.071.497,86	Total	R\$ 2.666.959,49
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE RIO PRETO (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Rio Preto

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE RIO PRETO (solução estudada na modelagem)	População atendida	4.679
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	9,7	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	252,7	Carga lançada (Kg DBO/dia)	101,1
-----------------------	-----	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Preto		
Vazão de referência (L/s)	8.109,6	Classe de enquadramento adotada	1