

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Prata

PB


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Prata		UF	PB	Código IBGE	2512200
População urbana		Prestador dos serviços				
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Prata			
2.558	3.024					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,5%	2,3	136,1	136,1
Soluções individuais	0,5%	0	0,7	0,3
Com coleta e sem tratamento	0,9%	0,0	1,3	1,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,3	138,1	137,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	16,3	6,5	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	147,0	29,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.327.406,22	Estação de tratamento	R\$ 451.844,86	Total	R\$ 4.779.251,09
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PRATA - PB (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Prata

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE PRATA - PB (solução estudada na modelagem) População atendida 2.722

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s) 5,7 Carga afluente (Kg DBO/dia) 147,0 Carga lançada (Kg DBO/dia) 29,4

Características do corpo receptor

Nome Riacho da Catingueira

Vazão de referência (L/s) 4,0 Classe de enquadramento adotada 2