

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Tupanatinga

PE


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Tupanatinga		UF	PE	Código IBGE	2615805
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento			
9.043	14.098					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	38,0%	2,7	185,5	185,5
Soluções individuais	2,8%	0,2	13,7	5,5
Com coleta e sem tratamento	59,2%	4,2	289,1	289,1
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		7,0	488,3	480,1

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	76,1	30,4	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	685,2	22,6	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 8.918.159,63	Estação de tratamento	R\$ 11.584.353,85	Total	R\$ 20.502.513,48
--------	------------------	-----------------------	-------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE TUPANATINGA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Tupanatinga

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE TUPANATINGA (solução estudada na modelagem)	População atendida	12.688
Processo de referência	Lodos Ativados + físico-químico		
Eficiência adotada	96,7%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	26,4	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	685,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	22,6
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	7,9	Classe de enquadramento adotada	2