

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Almirante Tamandaré do Sul

RS


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Almirante Tamandaré do Sul		UF	RS	Código IBGE	4300471
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul			
855	994					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	74,3%	0,8	34,3	34,3
Soluções individuais	24,9%	0,3	11,5	4,6
Com coleta e sem tratamento	0,8%	0,0	0,4	0,4
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		1,0	46,2	39,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	5,4	2,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	48,3	19,3	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 1.410.553,27	Estação de tratamento	R\$ 204.788,73	Total	R\$ 1.615.342,00
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (solução estudada)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Almirante Tamandaré do Sul

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL (solução estudada na modelagem)	População atendida	895
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	1,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	48,3	Carga lançada (Kg DBO/dia)	19,3
----------------------	-----	-----------------------------	------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	70,0	Classe de enquadramento adotada	2