

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Vale Real

RS


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Vale Real		UF	RS	Código IBGE	4322541
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Vale Real			
4.860	5.734					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	72,1%	7,8	189,2	189,2
Soluções individuais	24,7%	2,7	64,7	25,9
Com coleta e sem tratamento	3,3%	0,4	8,6	8,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		10,8	262,4	223,6

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	31,0	12,4	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	278,6	111,5	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 7.953.259,31	Estação de tratamento	R\$ 1.579.562,01	Total	R\$ 9.532.821,32
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE VALE REAL (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Vale Real

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE VALE REAL (solução estudada na modelagem)	População atendida	5.161
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	10,8	Carga afluente (Kg DBO/dia)	278,7	Carga lançada (Kg DBO/dia)	111,5
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Caí		
Vazão de referência (L/s)	11.608,0	Classe de enquadramento adotada	2