

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Imbuia

SC

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Imbuia UF SC Código IBGE 4207403

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	CASAN	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
2.620	3.916		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	24,0%	0,7	33,9	33,9
Soluções individuais	56,1%	1,6	79,4	31,8
Com coleta e sem tratamento	19,9%	0,6	28,1	28,1
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,8	141,5	93,8

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	21,2	8,5	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	190,4	76,1	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.776.202,96	Estação de tratamento	R\$ 807.173,70	Total	R\$ 5.583.376,65
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE IMBUIA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Imbuia

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE IMBUIA (solução estudada na modelagem)	População atendida	3.524
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	7,3	Carga afluente (Kg DBO/dia)	190,3	Carga lançada (Kg DBO/dia)	76,1
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Itajaí do Sul		
Vazão de referência (L/s)	8.114,8	Classe de enquadramento adotada	2