

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Sena Madureira

AC


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Sena Madureira		UF	AC	Código IBGE	1200500
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Sena Madureira			
26.619	41.115					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	81,0%	35,1	1164,6	1164,6
Soluções individuais	12,5%	5,4	180	72
Com coleta e sem tratamento	6,5%	2,8	92,8	92,8
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		43,3	1.437,4	1.329,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	222,0	88,8	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	1.998,2	799,3	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 41.247.046,29	Estação de tratamento	R\$ 8.102.757,15	Total	R\$ 49.349.803,44
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SENA MADUREIRA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Sena Madureira

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SENA MADUREIRA (solução estudada na modelagem)	População atendida	37.004
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	77,1	Carga afluente (Kg DBO/dia)	1.998,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	799,3
----------------------	------	-----------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Iaco		
Vazão de referência (L/s)	36.171,0	Classe de enquadramento adotada	2