

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

São José do Povo

MT

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de São José do Povo
1.806	2.268		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	87,0%	2,5	84,8	84,8
Soluções individuais	10,7%	0,3	10,4	4,2
Com coleta e sem tratamento	2,4%	0,1	2,3	2,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,9	97,5	91,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	12,3	4,9	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	110,3	44,1	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 3.216.194,51	Estação de tratamento	R\$ 467.521,89	Total	R\$ 3.683.716,40
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SÃO JOSÉ DO POVO (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

São José do Povo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SÃO JOSÉ DO POVO (solução estudada na modelagem)	População atendida	2.041
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	4,3	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	110,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	44,1
-----------------------	-----	------------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Tadarimana		
Vazão de referência (L/s)	11.655,8	Classe de enquadramento adotada	2