

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Caraúbas

RN


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Caraúbas		UF	RN	Código IBGE	2402303
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Caraúbas			
14.291	17.493					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	81,8%	10,6	630,9	630,9
Soluções individuais	8,7%	1,1	67,3	26,9
Com coleta e sem tratamento	9,5%	1,2	73,5	73,5
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		13,0	771,7	731,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	94,5	37,8	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	850,1	170,0	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 17.489.739,23	Estação de tratamento	R\$ 3.001.578,53	Total	R\$ 20.491.317,76
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CARAÚBAS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Caraúbas

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CARAÚBAS (solução estudada na modelagem)	População atendida	15.744
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	32,8	Carga afluente (Kg DBO/dia)	850,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	170,0
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Riacho Grande		
Vazão de referência (L/s)	0,4	Classe de enquadramento adotada	2