

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Alambari

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
4.027	5.954		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	13,5%	0,7	22,1	22,1
Soluções individuais	6,2%	0,3	10,2	4,1
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	80,3%	4,0	131,2	32,8
		5,0	163,5	59,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	6,4	2,6	2,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	315,1	78,8	98,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 5.483.142,58	Estação de tratamento	R\$ 565.342,65	Total	R\$ 6.048.485,23
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE ALAMBARI - SP

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ALAMBARI - SP

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Alambari

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE			
Nome	ETE ALAMBARÍ - SP	População atendida	2.429
Processo	LAGOA FACULTATIVA		
Eficiência adotada	75,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	4,0	Carga afluente (Kg DBO/dia)	131,2
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	32,8
Características do corpo receptor			
Nome	Rio Alambari		
Vazão de referência (L/s)	435,2	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE			
Nome	ETE ALAMBARÍ - SP	População atendida	5.835
Processo de referência	Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa		
Eficiência adotada	75,0%	Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	8,2	Carga afluente (Kg DBO/dia)	315,1
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	78,8
Características do corpo receptor			
Nome	Rio Alambari		
Vazão de referência (L/s)	435,2	Classe de enquadramento adotada	2