

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Jandira

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
116.041	140.674		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	28,8%	39,8	1791,6	1791,6
Soluções individuais	7,3%	10,1	454,8	181,9
Com coleta e sem tratamento	57,5%	79,5	3.578,7	3.578,7
Com coleta e com tratamento	6,4%	8,8	397,6	59,6
		138,2	6.222,7	5.611,8

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	759,6	303,8	10,0%	Solução conjunta	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	6.836,8	1.025,5	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 57.844.807,02	Estação de tratamento	R\$ 36.658.068,74	Total	R\$ 94.502.875,76
--------	-------------------	-----------------------	-------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE BARUERI

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE BARUERI

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Jandira

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE

Nome	ETE BARUERI	População atendida	7.364
Processo	Lodos Ativados (Convencional/Deep Shaft)		
Eficiência adotada	85,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	SIM

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	8,8	Carga afluente (Kg DBO/dia)	397,6	Carga lançada (Kg DBO/dia)	59,6
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Tietê			
Vazão de referência (L/s)	40.473,7	Classe de enquadramento adotada	4	

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE BARUERI	População atendida	126.607
Processo de referência	Lodos ativados convencional		
Eficiência adotada	85,0%	Sistema integrado	SIM

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	11,0	Carga afluente (Kg DBO/dia)	6.836,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	1.025,5
----------------------	------	-----------------------------	---------	----------------------------	---------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Tietê			
Vazão de referência (L/s)	40.473,7	Classe de enquadramento adotada	4	