

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Monte Castelo

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Monte Castelo
3.309	3.596		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	1,4%	0,1	2,6	2,6
Soluções individuais	0,2%	0	0,4	0,2
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	98,4%	5,9	175,7	70,3
		6,0	178,7	73,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	3,2	1,3	1,7%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	191,0	76,4	98,3%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 454.674,71	Estação de tratamento	R\$ 46.879,50	Total	R\$ 501.554,22
--------	----------------	-----------------------	---------------	-------	----------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE MONTE CASTELO

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MONTE CASTELO

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Monte Castelo

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE			
Nome	ETE MONTE CASTELO	População atendida	3.254
Processo	LAGOA ANAERÓBIA		
Eficiência adotada	60,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	5,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	175,7
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	70,3
Características do corpo receptor			
Nome	Ribeirão Galante		
Vazão de referência (L/s)	722,4	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE			
Nome	ETE MONTE CASTELO	População atendida	3.537
Processo de referência	Lagoa anaeróbia		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	27,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	191,0
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	76,4
Características do corpo receptor			
Nome	Ribeirão Galante		
Vazão de referência (L/s)	722,4	Classe de enquadramento adotada	2