

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

São José do Barreiro

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **São José do Barreiro** UF **SP** Código IBGE **3549607**

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de São José do Barreiro

2.949

3.126



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	2,8%	0,1	4,5	4,5
Soluções individuais	2,2%	0,1	3,4	1,4
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	95,0%	4,6	151,3	37,8
		4,9	159,2	43,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	8,4	3,4	5,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	160,4	40,1	95,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 270.150,72	Estação de tratamento	R\$ 27.854,05	Total	R\$ 298.004,77
--------	----------------	-----------------------	---------------	-------	----------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

São José do Barreiro

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE

Nome	ETE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	População atendida	2.802
Processo	LAGOA ANAERÓBIA + LAGOA FACULTATIVA		
Eficiência adotada	75,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	4,6	Carga afluente (Kg DBO/dia)	151,3	Carga lançada (Kg DBO/dia)	37,8
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Ribeirão do Barreiro		
Vazão de referência (L/s)	380,6	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SÃO JOSÉ DO BARREIRO	População atendida	2.970
Processo de referência	Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa		
Eficiência adotada	75,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	4,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	160,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	40,1
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Ribeirão do Barreiro		
Vazão de referência (L/s)	380,6	Classe de enquadramento adotada	2