

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Cajapió

MA


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Cajapió		UF	MA	Código IBGE	2102408
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Cajapió			
3.969	6.659					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	59,3%	2,9	127,1	127,1
Soluções individuais	40,0%	1,9	85,8	34,3
Com coleta e sem tratamento	0,7%	0,0	1,4	1,4
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,8	214,3	162,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	36,0	14,4	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	323,6	64,7	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 9.570.054,79	Estação de tratamento	R\$ 994.826,46	Total	R\$ 10.564.881,25
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CAJAPIÓ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Cajapió

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CAJAPIÓ (solução estudada na modelagem)	População atendida	5.993
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	12,5	Carga afluente (Kg DBO/dia)	323,6	Carga lançada (Kg DBO/dia)	64,7
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Igarapé Cajapió		
Vazão de referência (L/s)	305,6	Classe de enquadramento adotada	2